



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647691

## 认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

SZRW□□-□□、ZR□A□-□□；Ue：AC400/415V、AC690V；Ui：1250V；Uimp：12kV；In：200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A；Inm：1600A；Ics：AC400/415V：H型：66kA，M型：56kA，N型：56kA，AC690V：H型：56kA，M型：46kA，N型：46kA；Icu：AC400/415V：H型：66kA，M型：66kA，N型：56kA，AC690V：H型：56kA，M型：56kA，N型：56kA；Icw：AC400/415V：H型：66kA/1s，M型：56kA/1s，N型：56kA/1s，AC690V：H型：56kA/1s，M型：46kA/1s，N型：46kA/1s；过电流脱扣器类型：电子式；选择性类别：B类；极数：3P（三个保护极）、4P（三个保护极，N极可开闭）；适用于隔离用；配用的辅助电路：4NO+4NC；Ith：6A；AC-15：Ue/Ie：AC380V/1A，AC-12：Ue/Ie：AC250V/6A，DC-12：Ue/Ie：DC250V/0.3A；  
型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月30日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647691

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

SZR W □ □ - □ □  
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 万能式断路器
- 3 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600
- 6 分断代码：H, M, N

ZR □ A □ - □ □  
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 3 万能式断路器
- 4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600
- 6 分断代码：H, M, N

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司