



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647695

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

SZRW□□-□□、ZR□A□-□□； Ue: AC400V； Ui: 1250V； Uimp: 12kV； In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A； Ics: M型: 80kA, H型: 80kA； Icu: M型: 80kA, H型: 80kA； Icw: M型: 50kA/1s, H型: 65kA/1s； 过电流脱扣器类型: 电子式； 选择性类别: B类； 极数: 3P、4P； 适用于隔离用； 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月13日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647695

证书附页：第 1 页 共 1 页

SZR W □ □ - □ □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 万能式断路器
- 3 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 4 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
- 6 分断代码：M, H

ZR □ A □ - □ □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 3 万能式断路器
- 4 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
- 6 分断代码：M, H

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司