



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647758

## 认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

SZRW□□-□□□、ZR□A□-□□□； Ue：M型：AC400/690V/800/1000V，H型：AC400/690/1140V；  
Ui：1500V；Uimp：18kV； In：800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、2900A、3200A、  
3600A、4000A； Ics：AC400V：M型：86kA，H型：100kA，AC690V：M型：76kA，H型：  
86kA，AC800/1000V：M型：76kA，AC1140V：H型：50kA； Icu：AC400V：M型：100kA，  
H型：120kA，AC690V：M型：76kA，H型：86kA，AC800/1000V：M型：76kA，AC1140V：  
H型：50kA； Icw：AC400V：M型：86kA/1s，H型：100kA/1s，AC690V：M型：76kA/1s，  
H型：86kA/1s，AC800/1000V：M型：76kA/1s，AC1140V：H型：50kA/1s； 过电流脱扣器  
类型：电子式； 选择性类别：B类； 适用频率：50/60Hz； 极数：3P、4P； 适用于隔离  
用； 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月28日 有效期至：2029年06月25日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月26日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647758

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

SZR W □ □ - □ □ □  
1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 万能式断路器
- 3 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 2900, 3200, 3600, 4000
- 6 分断代码：M, H
- 7 无：低电压 ( $U_e \leq AC690V$ )，HU：高电压 ( $U_e > 690V$ )

ZR □ A □ - □ □ □  
1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 3 万能式断路器
- 4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 2900, 3200, 3600, 4000
- 6 分断代码：M, H
- 7 无：低电压 ( $U_e \leq AC690V$ )，HU：高电压 ( $U_e > 690V$ )

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司