



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647693

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

SZRW□□-□□、ZR□A□-□□； Ue：AC380/400/415/440V（M型、H型）、AC500/660/690V（H型）； Ui：1250V； Uimp：12kV； In：4000A、5000A、6300A； Ics：AC380/400/415/440V：H型：150kA，M型：135kA， AC500/660/690V：H型：120kA； Icu：AC380/400/415/440V：H型：150kA，M型：135kA， AC500/660/690V：H型：120kA； Icw：AC380/400/415/440V：H型：135kA/1s，M型：135kA/1s， AC500/660/690V：H型：120kA/1s； 过电流脱扣器类型：电子式； 选择性类别：B类； 极数：3P、4P； 适用于隔离用； 配用的辅助电路：4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC； Ith：6A； Ue/Ie：AC400V/6A（AC-12）、AC400V/2A（AC-15）； DC250V/1A（DC-12）、DC250V/0.3A（DC-13）； 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月30日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647693

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

SZR W □ □ - □ □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 万能式断路器
- 3 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：4000, 5000, 6300
- 6 分断代码：H, M

ZR □ A □ - □ □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：3, 5, 6, 7, 8, 9
- 3 万能式断路器
- 4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：4000, 5000, 6300
- 6 分断代码：H, M

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司