



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647075

## 认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 产品名称和系列、型号、规格

### 剩余电流动作断路器

SZRM□L□-□□、ZR□ML□-□□、SZRM□EL□-□□、ZR□MEL□-□□； Uimp: 8kV; Ui: 1000V;  
Ue: AC400/415V; In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型：热磁式； Ics: L型：25kA, M型：35kA, H型：65kA; Icu: L型：35kA, M型：50kA, H型：85kA; IΔn: 0.1A/0.3A/0.5A 分档可调; 额定剩余动作类型：AC型; 漏电脱扣器的类型：电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别：A类; 极数：3P、4P（三个保护极，N极可开闭）; 适用于隔离用; 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月01日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647075

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 型号解释：

SZR M □ □ □ - □ □

1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 塑料外壳式断路器
- 3 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 4 带剩余电流动作保护：L, EL
- 5 无：一般型，F：风电专用，G：光伏专用，X：工业专用
- 6 额定电流（A）：100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
- 7 分断代码：L：基本型，M：高分断型，H：高分断型

ZR □ M □ □ - □ □

1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 3 塑料外壳式断路器
- 4 带剩余电流动作保护：L, EL
- 5 无：一般型，F：风电专用，G：光伏专用，X：工业专用
- 6 额定电流（A）：100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
- 7 分断代码：L：基本型，M：高分断型，H：高分断型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司