



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305647713

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

SZRQ□-100、SZRQ□PC-100、ZR□QP-100； U_i ：1000V（主回路），400V（控制回路）； U_{imp} ：8kV（主回路），2.5kV（控制回路）； I_{th} ：100A； U_e ：AC400V； I_e ：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A；使用类别：AC-33iB； I_{cm} （峰值）：13.6kA； I_{cw} ：8kA/0.03s；
电器级别：PC级；转换方式：ATSE；极数：3P、4P；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年09月23日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305647713

证书附页：第 1 页 共 1 页

SZR Q □ - 100 / □
1 2 3 4 5

- 1 中仁电气
- 2 自动转换开关电器
- 3 设计序号：1、3、5、6、7、9
- 4 壳架电流：100A
- 5 极数：3P、4P

SZR Q □ PC - 100 / □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 自动转换开关电器
- 3 设计序号：1、3、5、6、7、9
- 4 产品类别：PC级
- 5 壳架电流：100A
- 6 极数：3P、4P

ZR □ Q P - 100 / □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：1、3、5、6、7、9
- 3 自动转换开关电器
- 4 产品类别：PC级
- 5 壳架电流：100A
- 6 极数：3P、4P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司