



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305647711

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

ZR3QP-1600; U_i : 1000V (主回路), 400V (控制回路); U_{imp} : 12kV (主回路), 2.5kV (控制回路); I_{th} : 1600A; U_e : AC400V; I_e : 800A、1000A、1250A、1600A; 使用类别: AC-33iB; I_{cm} (峰值): 105kA; I_{cw} : 50kA/0.06s; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年02月02日 有效期至: 2029年06月24日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305647711

证书附页：第 1 页 共 1 页

ZR 3 Q P - 1600 / □

1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号
- 3 自动转换开关电器
- 4 产品类别：PC级
- 5 壳架电流：1600A
- 6 极数：3P、4P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司