



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647071

## 认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 产品名称和系列、型号、规格

### 剩余电流动作断路器

SZRB□L□-63□, ZR□BL□-63□; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (一般型); 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (S型); IΔn: 30mA, 50mA, 100mA (一般型); 50mA, 100mA (S型); 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; IΔm: 630A; 瞬时脱扣类型: B型、C型、D型; Ics: H型: 7.5kA, N型: 6kA; Icn: H型: 10kA, N型: 6kA; 极数: 1P+N (一个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N (三个保护极, N极常通), 4P; 产品适用于隔离 (1P+N、3P+N除外); 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年11月21日 有效期至: 2029年06月24日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月25日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647071

证书附页：第 1 页 共 1 页

SZR B □ L □ - 63 □  
1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 小型断路器
- 3 设计序号：1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
- 4 带剩余电流动作保护
- 5 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 6 壳架电流 (A)
- 7 分断代码：N：基本型，H：高分断型

ZR □ B L □ - 63 □  
1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
- 3 小型断路器
- 4 带剩余电流动作保护
- 5 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 6 壳架电流 (A)
- 7 分断代码：N：基本型，H：高分断型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司